BATTERÍIÐ ARKITEKTAR

Brunavarnir

Brunavarnir eru samkvæmt greinargerð Eflu dags. 1. nóvember 2017.

Lýsingin á við um húsnæði leikskóla.

Notkunarflokkar og notkunarskilmálar

Húsnæðið er leikskóli í notkunarflokki 5.

Starfsfólk tekur virkan þátt í rýmingu barna og skal fá til þess sérstaka þjálfun.

Brunahólfun

Brunahólfun skv. teikningum, almennt með EI 60 veggjum og EI2 30-CSm hurðum.

Klæðningar

Allar klæðningar í lofti og á veggjum verða í flokki 1 (B-s1, d0 skv. ÍST EN 13501-1).

Gólf í flokki Dfl-s1.

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir er um útidyr og björgunarop skv. teikningu.

Allar hurðir í flóttaleið skal vera hægt að opna í flóttaátt (innan frá) án lykils eða verkfæra.

Út- og neyðarlýsing

Út-ljós og neyðarlýsing skv. ÍST EN 1838, ÍST EN 50172.

Flóttaleiðalýsing 1 lúx verður í anddyri og göngum. Svæðislýsing 0,5 lúx í leik/kennslurýmum.

Brunaviðvörunarkerfi

Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð verður í öllu húsnæðinu. Stjórnstöð kerfisins verður í anddyri.

Handslökkvibúnaður

Handslökkvitæki skv. ÍST EN 3. Almennt skal miða við 6L léttvatnstæki með slökkvigetu a.m.k. 27A og 183B. Staðsetning slökkvitækja er sýnd á teikningum.

Loftræsikerfi

Loftræsikerfi eru hönnuð og útfærð skv. gr. 9.6.14 í byggingarreglugerð.

Viðhald brunavarna

Kerfi eigin eftirlits með eldvörnum skal vera í samræmi við Reglugerð um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í atvinnuhúsnæði.

Rýmingar- og viðbragðsáætlun skal vera til staðar og æfð reglulega.

Gera skal þjónustusamninga um eftirlit og viðhald á brunaviðvörunarkerfi, neyðarlýsingu og handslökkvitækjum.

Breytingar á brunavörnum skulu hljóta samþykki viðeigandi yfirvalda og unnar í samvinnu við brunahönnuð.

Útg.	Skýring / Breyting.	Dags.	Teiknað	Yfirfarið
F	AÐALUPPDRÆTTIR	3.11.2017	HIS	SH
E	AÐALUPPDRÆTTIR	27.10.2017	HIS	SH
D	ÁFRAMHALD. ÞRÓUN	26.10.2017	HIS	SH
C	ÁFRAMHALD. ÞRÓUN	20.10.2017	HIS	SH
B	ÁFRAMHALD. ÞRÓUN	09.10.2017	HIS	SH
A	TILLAGA	01.10.2017	HIS	SH

LANGANESBYGGÐ
VERKKAUPI / EIGANDI

#####
TEGUND VERKS

#####
GATA/STAÐSETNING

AÐALUPPDRÁTTUR

LANDNÚMER:
STAÐGR.:
MHL:
MKV.: 1:500
BLAÐSTÆRÐ: A2
ÚTGÁFA DAGS: 3.11.2017
TEIKNAÐ: HIS
YFIRFARIÐ: SH

1714 – **F**

VERKNR.	MAPPA	SVÆÐI	ÁBYRGÐ	SFB NR.	RAÐNR.	ÚTGÁFA

Jón Ólafur Ólafsson FAÍ
kt: 090658-4099

Sigurður Einarsson FAÍ
kt: 110457-2789

Sigurður Harðarson FAÍ
kt: 030446-3999

BATTERÍIÐ | ARKITEKTAR
Hvaleyrarbraut 32 | 220 Hafnarfirði | S: 54 54 700 | batteri@arkitekt.is | www.arkitekt.is

© BATTERÍIÐ | ARKITEKTAR
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum. Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

Tölvuskrá: V:\Verk\2017\1714-Leikskoli_Thorshofn\MODEL\1714-Grunnur þórshöfn.dwg